

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail:
www.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Южно-Сухокумск
Тарумовскому и Ногайскому районам УНД ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ПСЧ-30, тел. 8-8722-55-15-61, E-mail: anvarov16@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77

по делу об административном правонарушении

(регистрационный индекс ПД)

«12» 07. 2018г.
(дата рассмотрения дела)

РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ПСЧ-30
(место рассмотрения дела)

Я, Инспектор ОНД и ПР №7 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому и Ногайскому районам
Джамалдинов А.М.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № _____ от _____ 2018г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Войтишко Елена Викторовна

Дата и место рождения 13.04.1975 г. г. Грозный Чеченской Республики

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: с. Рассвет Тарумовского района

Фактически проживающий(ая), тел.: с. Рассвет Тарумовского района

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 8201 № 443266 выдан ОВД Тарумовского района по РД от 05.10.2001

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:

Работающий(ая)/служащий(ая) МКДОУ «Рассветовский детский сад «Гнездышко» заведующая

2018г. в «17» час. «00» мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях МКДОУ «Рассветовский детский сад «Гнездышко» по адресу: Тарумовский район, с. Рассвет ул. Дружбы 26

допустил нарушения пожарной безопасности:

11. Не во всех помещениях объекта защиты не обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны; п. 6 Правил противопожарного режима в РФ, постановление ПРФ от 25.04.2012 г. N 390

2. Пожарные щиты, имеющиеся на территории объекта не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6. п48 Правил противопожарного режима в РФ, постановление ПРФ от 25.04.2012 г. N 390

3. Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной

сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, систем внутреннего противопожарного водоснабжения) п. 63

Правил противопожарного режима в РФ, постановление ПРФ от 25.04.2012 г. N 390

4. У пожарного водоема, а также по направлению движения к нему, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения

5. Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, с оформлением соответствующего акта проверки. п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);

6. В помещения котельной, светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) подпункт в) подпункт в) п. 42. Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390

7. На плане эвакуации людей при пожаре не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения (п.7 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390); ст. 12 ФЗ № 271);

8. Территория не очищена от сухой травы п. 17.1 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390)

9. Водоем, не обеспечен площадкой с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения

10. Монтаж и эксплуатация элементов системы пожарной сигнализации произведена с отступлениями от требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

Работы по монтажу технических средств сигнализации произведены без составления проектной документацией, рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) (п. 1.1. РД 78.145-93);

Извещатели не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей к выходу из помещения. (П. 13.3.17 СП 5.13130.2009);

Настенные звуковые оповещатели, установлены в здании, расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка (п.3.17 ППБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»);

Приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (п.12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»). п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);

В защищаемых помещениях (зонах) для формирования командного управления АПС установлено менее трех пожарных извещателей п.14.3 Свод правил СП 5.13130.2009 п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);

11. Не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);

12. Не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. п. 64 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3, КоАП РФ статье 4,1, часть 1, КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать заведующая МКДОУ «Рассветовский детский сад «Гнездышко»
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ее наказание в виде
6 000 (шесть тысяч) рублей


(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа или информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах до « » 2018 г., материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Также « » 2018 г в 15 ч. 00 мин., Вам необходимо прибыть по адресу: Тарумовский район, с. Кочубей, ОНД и ПР № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам, здание пожарно-спасательной части № 30 для составления в отношении Вас протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Должностное лицо, вынесшее постановление:
*Инспектор ОНД и ПР №7 по г. Южно-Сухокумск
Тарумовскому и Ногайскому районам
Джамалдинов А.М.*

должность, инициалы и фамилия


подпись

М.П.
органа ГПН

Копию постановления получил(а)

«12» 07 2018г.

дата. подпись

Войтишко Е. В.

фамилия. инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции
заказного письма

Дата вступления в законную силу « » 2018г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего

указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: 605017000516219

Р/С 4010181060000010021 в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России

БИК: 048209001

ИНН: 0562059034

КПП: 057201001

ОКАТО: 82438000000

Получатель: УФК по РД (ГУ МЧС России по РД) Счет № 04031783860

КБК: 17711627000010000140

УИН 00007204007712072018

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № ____ от «__» _____ 2017 г. исполнено: «__» _____ 2018 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «__» _____ 2018г.

Исх. № _____
